CONDOTTE AERAULICHE
CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA

DESCRIZIONE

Condotte in lamiere di acciaio zincato con il processo di zincatura “sendzimir” in base alle UNI EN 10142 e UNI EN 10147.
Le caratteristiche costruttive, dimensionali e la loro posa in opera fanno riferimento alle norme UNI 10381-1 e UNI 10381-2 del 1996.
La costruzione delle condotte è fatta con gli opportuni irrigidimenti e l’aggraffatura longitudinale del tipo tasca e piega (pittsburgh o similare) con giunzioni a flangia in profilato zincato riportato e/o baionetta.
Per quanto riguarda i vari metodi di staffaggio l’installatore valuta le varie condizioni oggettive poste dalla struttura architettonica.

ROSSO OFFICINE S.r.l.
Via Mondovì n.63 – 12040 MOROZZO (CN)
+39 0171 772044
www.rossofficine.it

CONDOTTE AERAULICHE
CANALIZZAZIONI IN LAMIERA ZINCATA

TABELLA SPESSORI LAMIERA

LATO INTERNO MAGGIORE	SPESSORE MINIMO LAMIERE mm
Inferiore a 400 mm	6/10
Dai 401 ai 750 mm	8/10
Dai 751 ai 1000 mm	10/10
Superiore ai 1000 mm	12/10

TABELLA DIMENSIONI FLANGE

LATO INTERNO MAGGIORE	ALTEZZA MINIMA FLANGIA mm
Inferiore a 600 mm	20
Dai 601 ai 1800 mm	30
Superiore ai 1800 mm	40

Per gli impianti di espulsione in atmosfera si costruiscono terminali a scarico verticale, prese campione fumi normalizzate.

CLASSI

CLASSE DI TENUTA A

CLASSE DI TENUTA B

CLASSE DI TENUTA C

ACCESSORI

A completamento delle canalizzazioni aerauliche la Rosso Officine produce:

- serrande di regolazione a sezione rettangolare o circolare, manuali o predisposte per servomotore;
- giunti elastici antivibranti;
- silenziatori a sezione rettangolare a setti afonici lunghezze standard 500-1000-1500 mm o circolari con o senza ogiva lunghezze standard 500-1000-1500 mm.
- Pezzi speciali e raccordi vari come da allegato